



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Siège d'exploitation: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles

Safety, quality and environmental services

Rapport n°: P035780062/Gem



F 117579

Rési code :

Antwerpen-Limburg
 Brabant

tél : 03 221 86 11
tél : 02 674 57 11

Oost & West -Vlaanderen
 Wallonie

tél : 09 244 77 11
tél : 081 432 611

1

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux :		Installation :		Propriétaire / gestionnaire :	
Nom, Prénom :		Nom, Prénom : <u>M. ETIENNE Bernard</u>		Nom, Prénom : <u>Rue Antoine Coucère</u>	
N° carte d'identité :		Adresse : <u>Rue de la Tombe 40</u>		Adresse : <u>116</u>	
N°TVA : BE		CP + Commune : <u>1180</u>		CP + Commune : <u>1180 Coucères</u>	
Tél. :		Tél. :		Tél. :	

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE)

<input checked="" type="radio"/> Art 270	<input checked="" type="radio"/> mise en usage	<input type="radio"/> modification	<input type="radio"/> extension	<input checked="" type="radio"/> Art 86	<input type="radio"/> Art 271bis	<input checked="" type="radio"/> ① Unité d'habitation
<input type="radio"/> mobile	<input type="radio"/> temporaire	<input type="radio"/> Art 87	<input type="radio"/> Art 278	<input type="radio"/> Art 271	<input type="radio"/> Art 278	<input type="radio"/> ② Unité de travail domestique
<input type="radio"/> Art 271	<input type="radio"/> périodique	<input type="radio"/> contrôle	<input type="radio"/> Art 88	<input type="radio"/> Art 276	<input type="radio"/> Art 278	<input type="radio"/> ③ Parties communes
<input type="radio"/> Art 276 : renforcement	<input type="radio"/> Art 276bis : vente d'une unité d'habitation	<input type="radio"/> Art 276bis	<input type="radio"/> Art 276bis	<input type="radio"/> Art 276	<input type="radio"/> Art 278	<input type="radio"/> ④ Unité de travail

Données générales de l'installation électrique :

Données distributeur	EAN	<input type="radio"/> EAN non communiqué	<input checked="" type="checkbox"/> Compt. kWh non placé									
	Compt. kWh n° :	Index jour :	Index nuit :									
Données installation	Conçue pour U _N :	<input type="radio"/> 230 V	<input checked="" type="radio"/> 3x230 V	<input type="radio"/> 3N400 V	Type de prise de terre :							
	Courant nominal maximum (A) :	<input type="radio"/> 020	<input type="radio"/> 025	<input type="radio"/> 032		<input checked="" type="radio"/> 040	<input type="radio"/> 050	<input type="radio"/> 063	<input type="radio"/> 080	<input type="radio"/> 100	<input type="radio"/> boucle de terre	<input checked="" type="checkbox"/> barres / piquets
	Câble d'alimentation tableau principal :	<u>4</u> X <u>16</u> mm ²	Type :	<u>EXB</u>		<input type="radio"/>						
Description installation	Dispositif diff. gén. :	<u>40</u> A / <u>300</u> mA	Nombre de tableaux :	<u>1</u>	Nombre de circuits terminaux :							
	<input checked="" type="checkbox"/> Voir annexe(s)											

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

<input checked="" type="checkbox"/> Contacts dir.	<input checked="" type="checkbox"/> Contacts indir.	<input checked="" type="checkbox"/> Montage	<input type="radio"/> Appareils	<input type="radio"/> Matériel	<input checked="" type="checkbox"/> I>/section	<input checked="" type="checkbox"/> Schémas	<input checked="" type="checkbox"/> Contrôle bcl de défaut
<input checked="" type="checkbox"/> Résistance de dispersion de la prise de terre :	<u>10</u> Ω	<input checked="" type="checkbox"/> Isolation générale :	<u>3,82</u> MΩ	<input checked="" type="checkbox"/> Continuité de terre	<input checked="" type="checkbox"/> Test dispositif diff.		
Le dispositif différentiel général : <input type="radio"/> était plombé <input checked="" type="checkbox"/> a été plombé <input type="radio"/> n'a pas été plombé <input type="radio"/> ne peut pas être plombé							

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

Infractions Nouvelle installation			Visa GRD ou mandataire :
<input type="radio"/> Néant			
Infractions Installation existante			
<input type="radio"/> Néant			
Remarques			
<input type="radio"/> Néant			

Conclusion(s) :

La nouvelle installation est conforme ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.

L'installation existante est conforme ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant 22/7/2010 (*) par le même organisme de contrôle.

Agent visiteur : D. Allotte Agent n° : 3518 Date : 22/7/2010

Annexe(s) : Schéma(s) de position : 4 Schéma(s) unifilaire(s) : 1

Pour le Directeur Général : Signature

* Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.

* Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.

* Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.

* Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.

* Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.

(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.